

**Rapporto di prova n° 17LA03475**  
**del 07.07.2017**

**Laboratorio cantonale**  
**6500 Bellinzona**

Municipio di Gravesano all'att. Francesco Barletta  
Casella postale 50  
6929 Gravesano

**Descrizione campione:** Acqua dopo disinfezione

**Data prelievo:** 03.07.2017

**Data accettazione:** 03.07.2017

**Punto di prelievo:** Serbatoio Via Penodra, dopo UV - Via Penodra  
6929 Gravesano

**Data inizio analisi:** 03.07.2017

**Data fine analisi:** 06.07.2017

**Codice punto** AQ005

**Temperatura prelievo:** 11.9 °C

**Fornitore:** Produzione propria

**Prelievo eseguito da:** Cliente /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
17-001837	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	fr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

**Analisi**

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml

**Giudizio:**

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 01.05.2017).

Laboratorio cantonale  
Responsabile di reparto


  
Dr. med. vet. P. Giannini