

**Rapporto di prova n° 18LA05005
del 24.09.2018**


18LA05005

**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

 Municipio di Gravesano all'att. Francesco Barletta
Casella postale 50
6929 Gravesano

Descrizione campione: Acqua in rete

Data prelievo: 19.09.2018

Data accettazione: 19.09.2018

Punto di prelievo:

Data inizio analisi: 19.09.2018

Data fine analisi: 24.09.2018

Codice punto

AQ009

Temperatura prelievo: 17.8 °C

Fornitore:

AAP Lugano e Propria

Prelievo eseguito da: AAP /1.

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto	IVA esclusa	Seguirà fattura
18-002864	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	fr. 66.00		

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 01.05.2018).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto



Dr. med. vet. P. Giannini

RICEVUTO
27 SET. 2018

**Rapporto di prova n° 18LA05006
del 24.09.2018**



18LA05006

**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

Municipio di Gravesano all'att. Francesco Barletta
Casella postale 50
6929 Gravesano

Descrizione campione: Acqua in rete

Data prelievo: 19.09.2018

Data accettazione: 19.09.2018

Punto di prelievo:



Data inizio analisi: 19.09.2018

Data fine analisi: 24.09.2018

Codice punto AQ004

Temperatura prelievo: 20.8 °C

Fornitore: AAP Lugano e Propria

Prelievo eseguito da: AAP /2

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
18-002864	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	fr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 01.05.2018).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto

Dr. med. vet. P. Gianni