Laboratorio cantonale

Via Mirasole 22
6500 Bellinzona

telefono 091 814 61 11
fax 091 814 61 19
e-mail dss-lc@ti.ch

GRA005591

Rapporto di prova n° 26LA02962
del 26.06.2026

26LA02962

Municipio di Gravesano
RICEVUTO
30 GIU. 2026
Visto

Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

Comune di Gravesano
Via Cantonale 30 / CP 17
6929 Gravesano

Descrizione campione: Acqua dopo disinfezione

Punto di prelievo: Serbatoio Via Penodra, dopo UV
Via Penodra - 6929 Gravesano

Codice punto AQ005

Fornitore: Produzione propria

Data prelievo: 23.06.2026
Data accettazione: 23.06.2026

Data inizio analisi: 23.06.2026
Data fine analisi: 26.06.2026
Temperatura prelievo: 15.1 °C
Prelievo eseguito da: Cliente /1

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
26-002808	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	CHF 86.25	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml
Particelle in sospensione (torbidità)	SOP-LAB163	< 0.1	NTU
Conducibilità elettrica a 20°C	SOP-LAB051	228	µS/cm

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016.

Laboratorio cantonale
La responsabile di settore
A. Weston

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua forma integrale, si riferisce esclusivamente al/i campione/i sottoposto/i a prova, così come ricevuto/i o campionato/i.
Esso non può servire a scopo di pubblicità o fare stato in caso di contestazioni ufficiali. Su richiesta sono disponibili informazioni riguardanti i metodi analitici. La riproduzione parziale è vietata.

Laboratorio cantonale

Via Mirasole 22
6500 Bellinzona

telefono 091 814 61 11
fax 091 814 61 19
e-mail dss-lc@ti.ch

Rapporto di prova n° 26LA02963 del 26.06.2026

26LA02963

Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

Comune di Gravesano
Via Cantonale 30 / CP 17
6929 Gravesano

Descrizione campione: Acqua greggia

Punto di prelievo: Serbatoio Via Penodra, prima dell'UV
Via Penodra - 6939 Arosio

Codice punto AQ012

Fornitore: Produzione propria

Data prelievo: 23.06.2026
Data accettazione: 23.06.2026

Data inizio analisi: 23.06.2026
Data fine analisi: 26.06.2026

Temperatura prelievo: 15.0 °C

Prelievo eseguito da: Cliente /2

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
26-002808	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	CHF 86.25	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	39	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	8	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	18	UFC/ml
Particelle in sospensione (torbidità)	SOP-LAB163	< 0.1	NTU
Conducibilità elettrica a 20°C	SOP-LAB051	225	µS/cm

Giudizio:

La matrice non è contemplata nella legislazione specifica. Tuttavia, limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato NON soddisferebbe i requisiti per l'acqua potabile definiti nell'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016.

Laboratorio cantonale
La responsabile di settore

A. Weston

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua forma integrale, si riferisce esclusivamente al/i campione/i sottoposto/i a prova, così come ricevuto/i o campionato/i.
Esso non può servire a scopo di pubblicità o fare stato in caso di contestazioni ufficiali. Su richiesta sono disponibili informazioni riguardanti i metodi analitici. La riproduzione parziale è vietata.

Laboratorio cantonale

Via Mirasole 22
6500 Bellinzona

telefono 091 814 61 11
fax 091 814 61 19
e-mail dss-lc@ti.ch

Rapporto di prova n° 26LA02964 del 26.06.2026

26LA02964

Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

Comune di Gravesano
Via Cantonale 30 / CP 17
6929 Gravesano

Descrizione campione: Acqua in rete

Punto di prelievo: Scuola Media
Via Penodra - 6929 Gravesano

Codice punto AQ001

Fornitore: AAP Lugano e Propria

Data prelievo: 23.06.2026
Data accettazione: 23.06.2026

Data inizio analisi: 23.06.2026
Data fine analisi: 26.06.2026

Temperatura prelievo: 20.6 °C

Prelievo eseguito da: Cliente /3

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
26-002808	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	CHF 69.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016.

Laboratorio cantonale
La responsabile di settore

A. Weston

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua forma integrale, si riferisce esclusivamente al/i campione/i sottoposto/i a prova, così come ricevuto/i o campionato/i.
Esso non può servire a scopo di pubblicità o fare stato in caso di contestazioni ufficiali. Su richiesta sono disponibili informazioni riguardanti i metodi analitici. La riproduzione parziale è vietata.

Laboratorio cantonale

Via Mirasole 22
6500 Bellinzona

telefono 091 814 61 11
fax 091 814 61 19
e-mail dss-lc@ti.ch

Rapporto di prova n° 26LA02965 del 26.06.2026

26LA02965

Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

Comune di Gravesano
Via Cantonale 30 / CP 17
6929 Gravesano

Descrizione campione: Acqua in rete

Punto di prelievo: ARS Medical Clinic
Via Grumo 16 - 6929 Gravesano

Codice punto AQ006

Fornitore: AAP Lugano e Propria

Data prelievo: 23.06.2026
Data accettazione: 23.06.2026

Data inizio analisi: 23.06.2026
Data fine analisi: 26.06.2026
Temperatura prelievo: 18.3 °C
Prelievo eseguito da: Cliente /4

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
26-002808	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	CHF 69.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016.

Laboratorio cantonale
La responsabile di settore

A. Weston

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua forma integrale, si riferisce esclusivamente al/i campione/i sottoposto/i a prova, così come ricevuto/i o campionato/i.
Esso non può servire a scopo di pubblicità o fare stato in caso di contestazioni ufficiali. Su richiesta sono disponibili informazioni riguardanti i metodi analitici. La riproduzione parziale è vietata.