



Gravesano, 27 febbraio 2025

Stimata utenza,

conformemente all'articolo 5 dell'Ordinanza del DFI, sull'acqua potabile e sull' acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), il quale prescrive: <<Chi consegna ai consumatori intermedi e finali acqua potabile attraverso un approvvigionamento idrico, è tenuto ad informarli almeno una volta all'anno in modo dettagliato sulla qualità dell'acqua potabile.>>, pubblichiamo l'informazione ordinaria annuale sulla qualità dell'acqua potabile erogata dall'acquedotto comunale di Gravesano.

L'approvvigionamento principale dell'acqua è garantito dalla fornitura AIL.

L'acqua potabile trasportata viene immagazzinata nel serbatoio Vallone della zona bassa.

Una parte di acqua proveniente dalle sorgenti Fonten di Arosio, viene convogliata attraverso il troppopieno nel serbatoio Vallone, dove si miscela con l'acqua fornita dall'AIL.

ETICHETTA QUALITÀ DELL'ACQUA ANNO 2025		
Zona di distribuzione	Gravesano Zona Bassa	
Provenienza	Acqua sorgiva e di falda	
Trattamenti	Deacidificazione e Disinfezione a raggi UV (AIL)	
Qualità "Classe OMS"	Eccellente (riferita al 2024)	
Potabilità	Nessun avviso di non potabilità	
Rispetto esigenze legali	Conformemente all'analisi dei pericoli sono stati analizzati 4 campioni per la microbiologia, a campioni per la chimica. Tutti i campioni sono risultati conformi ai requisiti della legislazione alimentare.	
Valori chimici misurati	Durezza totale	Dolce: 11.9 °fH
	Caratterizzazione	Poco aggressiva, dolce
	Mineralizzazione	Debolmente mineralizzata (185.25 mg/L)
	Nitrati	8.1 mg/L
	Bicarbonati	116 mg/L
	Calcio	30.6 mg/L
	Magnesio	10.3 mg/L
	Sodio	8.9 mg/L
	Potassio	3 mg/L
	Cloruro	12.5 mg/L
Solfato	20.4 mg/L	
Recapito per informazioni complementari	Per ulteriori informazioni l'utenza può rivolgersi ai seguenti recapiti: numero di telefono 091/610.44.44 indirizzo e-mail info@gravesano.ch	
Impianti domestici di trattamento	Prima di installare un impianto di trattamento, rivolgersi al Comune	

Vi ringraziamo per la cortese attenzione e l'occasione ci è gradita per salutarvi distintamente.

Il Municipio